

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» июня 2024 г., 07240131000210951131

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Управление надзорной  
деятельности и профилактической работы Отделение надзорной деятельности и профилактической  
работы по Майскому и Терскому муниципальным районам**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» июня 2024 г., 12 час. 10 мин. № 2406/006-07/34-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г.п. Майский, ул. 9 Мая, 175

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «11» июня 2024 г., № 2406/006-07/34-В/РВП, учетный номер проверки 07240131000210951131.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Купов Резуан Русланович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. Респ Кабардино-Балкарская, р-н Терский, с Новое Хамидие, ул Октябрьская, Дом 9

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 0705001821, адрес регистрации юридического лица: 361212, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ТЕРСКИЙ, С. НОВОЕ ХАМИДИЕ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д.9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «19» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «26» июня 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Не создаются и не содержатся в целях гражданской обороны запасы продовольственных, материально-технических, медицинских и иных средств  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
Статья 9, пункт 1, абзац шестой. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

**Нарушенное обязательное требование:**

Организация создает в целях гражданской обороны запасы иных средств

**Срок устранения нарушения:**

16.06.2025

2. Не разработана документация защитного сооружения гражданской обороны  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Подраздел 3.6, пункт 1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025
3. Отсутствует система водоснабжения и канализаций с оборудованием санузлов  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Подраздел 4.5.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния системы водоснабжения и канализации  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025
4. Не проводится планово-предупредительный ремонт помещений защитного сооружения  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Подраздел 5.2.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025
5. Не проводится ремонт и смазка защитно-герметических дверей  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 3.2.5. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Защитно-герметические двери и герметические ворота и двери защитного сооружения прикрываются съемными легкими экранами или щитами  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025
6. Не проводится ремонт системы электроснабжения  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Подраздел 4.5.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния энергетических устройств  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025
7. Отсутствуют знаки обозначения ЗС ГО, а также указатели маршрута на путях движения укрываемых к ЗС ГО  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 6.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Обозначены указателями маршрута движения к защитному сооружению при каждом изменении направления установленного образца  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025
8. ЗС ГО не обеспечено необходимой мебелью  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Подраздел 6.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе обозначение защитных сооружений гражданской обороны  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025
9. Отсутствует фильтровентиляционная система, а именно вентиляторы, фильтры (согласно паспорту ЗС ГО)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Подраздел 4.3.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния системы фильтровентиляции и герметичности  
**Срок устранения нарушения:**  
16.06.2025

10. Не создано звено по обслуживанию защитного сооружения ГО, оснащенного СИЗ, радиационной и химической разведки, связи медицинским имуществом и инструментом  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 1.4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению.  
**Срок устранения нарушения:**  
 16.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом вышестоящей проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Купов Резуан Русланович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

6CBCE5FAS398EC93D7A7CFAC85CE9E1  
 Владелец: Купов Резуан Русланович  
 Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025

подпись

Купов Резуан Русланович - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору), телефон: 88663321590, e-mail: kurovrr@07.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

